



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0219-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

01 серпня 2023 до 31 липня 2027

Срок действия с /

Term of validity is from

Сертифікат видано

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

Продукція

Вентилятори імпульсні /струминні серії ICF,
торговельної марки «ВЕНТС».
Клас вогнестійкості F₄₀₀ (120)

28.25.20

Продукция / Production

(код (н) УКТЗЕД)/ДКПП
(UKTZED/DKFP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 10.2;
ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» із змінами №№ 1, 2, 3, п. 8.33;
CEN/TS 12101-11:2022 «Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilation systems for enclosed car parks» (Системи контролю диму та тепла. Частина 11. Системи вентиляції з горизонтальним потоком для закритих автостоянок);
ДСТУ EN 13501-4:2022 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 4. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість компонентів систем контролю диму (EN 13501-4:2016, IDT)»;
ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи противодимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення» п. 4.4

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36, код ЄДРПОУ 30637114

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Атестат про акредитацію НААУ № 10175,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А,
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О.Тихого, 103,
тел. (044) 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань №3/СВД-18 від 03.05.2018 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 203Є5).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 186/23 від 26.07.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)