



10175  
Сертифікація  
продукції



ЦСМВ  
CCM&G

## СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0011-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

**Термін дії з**

Срок действия с /

Term of validity is from

20 січня 2025 до 17 квітня 2027

**Сертифікат  
видано**

Сертифікат выдан /  
Certificate is issued on

ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,  
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,  
код ЄДРПОУ 30637114

**Продукція**

Продукция / Production

Клапан протипожежний прямокутний серії КП-1  
для систем вентиляції будівель і споруд.  
Клас вогнестійкості - EI 60(V<sub>e</sub>)S

28.14.13-80.00

(код (н) УКТЗЕД)/ДКПП  
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає  
вимогам**

Соответствует требованиям/  
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:  
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» пп. 7.11.1 а), 7.11.4, 7.11.16;  
ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних  
виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на  
вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель.  
Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани»;  
ДСТУ EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

**Виробник**

Производитель/  
Producer

ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,  
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,  
код ЄДРПОУ 30637114

**Місце  
виробництва**

Место производства /  
Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

**Сертифікат  
видано органом  
сертифікації**

Сертифікат выдан органом  
сертификации /  
Certificate is issued by the  
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,  
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;  
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

**Додаткова  
інформація**

Дополнительная  
информация/Additional  
information

Продукція, що виробляється серійно у відповідно до конструкторської документації ВНС-461.xxx.000СК.  
Монтування протипожежних клапанів здійснюється у відповідності до Посібника користувача (V58-1UA-03).  
Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).  
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

**На підставі**

На основании /  
On the grounds of

Протокол випробувань № 13/СК-17 від 27.12.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).  
Рішення ОС «ЦСМВ» № 082-1/23/25 від 14.01.2025 про надання сертифікації

**Заст. керівника органу з сертифікації**

Руководитель органа сертификации/  
Director of the certification body



**Валерій ПРИЙМАЧЕНКО**

(підпис, ініціали, прізвище)  
(signature, initials, family name)