



10175
Сертифікація
продукції



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.10175.CC.0012-25

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

20 січня 2025 до 17 квітня 2027

**Сертифікат
видано**

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

Продукція

Продукция / Production

Клапан протипожежний прямокутний серії КП-2
для систем вентиляції будівель і споруд.
Клас вогнестійкості - EI 120(V_e)S

28.14.13-80.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКІП
(UKTZED/ДКРР code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

**Відповідає
вимогам**

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» пп. 7.11.1 а), 7.11.4, 7.11.16;
ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005+A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних
виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на
вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель.
Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани»;
ДСТУ EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

**Місце
виробництва**

Место производства /
Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

**Сертифікат
видано органом
сертифікації**

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

**Додаткова
інформація**

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно у відповідно до конструкторської документації ВНС-
461.ххх.000СК Монтування протипожежних клапанів здійснюється у відповідності до
Посібника користувача (V58-1UA-03).

Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою)
системи управління якістю).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протоколи випробувань від 07.08.2023 №1/СК-23, №2/СК-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації
№ 20365)

Рішення ОС «ЦСМВ» № 082-2/23/25 від 14.01.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



Валерій ПРИЙМАЧЕНКО

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)