1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №
UA.1O175.CC.0025-25

Термін дії з
Срок действия с /
Term of validity is from
20 січня 2025 до 17 квітня 2027

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on
ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

Продукція
Продукция / Production
Клапан протипожежний круглий серії ПЛ-10 торговельної марки «ВЕНТС» *для систем вентиляції будівель і споруд.*
Класи вогнестійкості, моделі та типорозміри клапанів *відповідно до додатку*
28.14.13-80.00
(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» пп. 7.11.1 а), 7.11.4, 7.11.16;
ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани»;
ДСТУ EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Производитель/
Producer
ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

Місце виробництва
Место производства /
Place of production
08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат видано органом сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации /
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information
Продукція, *що виробляється серійно* у відповідно до конструкторської документації ВНС-461.хх.000. Монтування протипожежних клапанів здійснюється у відповідності до Посібника користувача (V58-1UA-03).
Схема №5 Сертифікація продукції, що випускається серійно з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю.
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі
На основании /
On the grounds of
Протоколи випробувань від 17.10.2023 №4/СК-23, №5/СК-23 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 249/23/25 від 14.01.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ
«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ» Ідентифікаційний код 36038552

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ CERTIFICAT ZERTIFIKAT CERTIFICATE 证书 증명서

ЦСМВ
CCM&G

ДОДАТОК

до сертифіката відповідності
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

№ UA.1O175.CC.0025-25 від 20 січня 2025 р. до 17 квітня 2027 р.

Класи вогнестійкості клапанів протипожежних, круглих серії ПЛ-10

Моделі	Розміри клапана	Клас вогнестійкості згідно з ДСТУ EN 13501-3:2016
ПЛ-10-1А-ДН100/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН125/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН150/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН160/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН180/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН200/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН225/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН250/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН315/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН355/EI 60, ПЛ-10-1А-ДН400/EI 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)
ПЛ-10-ПВП24Т-ДН100/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН125/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН150/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН160/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН180/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН200/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН225/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН250/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН315/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН355/EI 60, ПЛ-10-ПВП24Т-ДН400/EI 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)
ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН125/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН150/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН160/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН180/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН200/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН225/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН250/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН315/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН355/EI 60, ПЛ-10-ПВП230Т-ДН400/EI 60	Ø 100 мм ÷ 400 мм	EI 60(Ve) S (300 Па)

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ *
«ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ»
Ідентифікаційний код 36038552

Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

СЕРТИФІКАТ CERTIFICAT ZERTIFIKAT CERTIFICATE 证书 증명서