



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
ССМ&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0106-23

Зареєстрований в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

18 квітня 2023 до 17 квітня 2027

Сертифікат видано

Сертифікат выдан /
Certificate is issued on

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114

Продукція

Продукция / Production

Клапан протипожежний круглий серії ПЛ-10
для систем вентиляції будівель і споруд.
Клас вогнестійкості - EI 120(V_e)S

28.14.13-80.00

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1.7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» пп. 6.2, 6.4 (табл. 3);
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» пп. 7.11.1 а), 7.11.4, 7.11.16;
ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005 + A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани»;
ДСТУ EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки»

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36, код ЄДРПОУ 30637114

Місце виробництва

Место производства /
Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертифікат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103;
тел. (044) 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно у відповідно до конструкторської документації ВНС-461.хх.000.

Монтування протипожежних клапанів здійснюється у відповідності до Посібника користувача (V58-1UA-03).

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань № 14/СК-17 від 28.12.2017 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365 дійсний до 10.04.2024).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 083/23 від 14.04.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, інішали, прізвище)
(signature, initials, family name)