



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.004744-13



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"
СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Продукція
Product

Вентилятори промислового призначення:
дахові, для димовидалення

Код ДКПП **28.25.20-50.00**

Код УКТ ЗЕД **8414**

Торгова марка
Trademark

VENTS

Модель/Тип
Model/Type Ref.

Дивись додаток до сертифіката

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ EN 60204-1:2004 (EN 60204-1:1997, IDT)

Назва та адреса заявника
Name and address of the applicant

ПрАТ "Вентиляційні системи",
01030, м. Київ, вул. Мих. Коцюбинського, 1, Україна
Код ЄДРПОУ **30637114**

Назва та адреса виробника
Name and address of the manufacturer

ПрАТ "Вентиляційні системи",
01030, м. Київ, вул. Мих. Коцюбинського, 1, Україна

Назва та місцезнаходження заводу
Name and factory location

ПрАТ "Вентиляційні системи",
08150, Київська обл., м. Боярка, вул. 40-річчя жовтня, 36, Україна

Додаткова інформація
Additional information

380 В 3~, 50 Гц, IP X4

Виданий на підставі
Issued on the grounds of

протоколу випробувань НТВЦ 'УкрТЕСТ' №2384-3-2013
від 25.10.2013 (атестат акредитації №2Н635 від 29.06.12)

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandard" (Ref. No. UA-TR-001) 4 Metrologichna St., Kiev, 03680, Ukraine

Дата реєстрації
Date

25.10.2013

підпис (signature)

Заступник керівника органу з сертифікації
Ример В.Д.

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at
<http://www.ukrtest.kiev.ua/reestr>



Зареєстровано в реєстрі за №
Ref. Certif. No.

UA 1.001.004744-13



ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"
SE "UKRMETRTESTSTANDARD"

ДОДАТОК № 1
Addition

**Вентилятори промислового призначення:
дахові, для димовидалення т.м. "VENTS" моделей:**

ВКД В 630-600-1,5/930	ВКД Г 630-600-1,5/930
ВКД В 630-600-5,5/1430	ВКД Г 630-600-5,5/1430
ВКД В 710-600-3/960	ВКД Г 710-600-3/960
ВКД В 710-600-7,5/1455	ВКД Г 710-600-7,5/1455
ВКД В 800-600-5,5/950	ВКД Г 800-600-5,5/950
ВКД В 800-600-15/1460	ВКД Г 800-600-15/1460
ВКД В 900-600-11/970	ВКД Г 900-600-11/970
ВКД В 900-600-30/1460	ВКД Г 900-600-30/1460
ВКД В 1000-600-7,5/730	ВКД Г 1000-600-7,5/730
ВКД В 1000-600-15/970	ВКД Г 1000-600-15/970
ВКД В 1100-600-15/730	ВКД Г 1100-600-15/730
ВКД В 1100-600-30/970	ВКД Г 1100-600-30/970

(де: В – вертикальний викид повітря, Г – горизонтальний викид повітря;
630, 710, 800, 900, 1000, 1100 – діаметр робочого колеса в мм;
600 – максимальна температура вентилязованого повітря, °С;
1,5; 5,5; 3; 7,5; 11; 15; 30 – потужність електродвигуна, кВт;
730, 950, 970, 1460 – оберти електродвигуна, об/хв)

Сертифікат видано ООВ ДП "Укрметртестстандарт" (Реєстр. № UA-TR-001) вул. Метрологічна 4, м. Київ, 03680, Україна
Certificate issued by the CAB SE "Ukrmetrteststandard" (Ref. No. UA.TR.001) 4 Metrologichna str., Kiev, 03680, Ukraine

Дата реєстрації
Date

25.10.2013

підпис (signature)



Заступник керівника органу з сертифікації
Ример В.Д.

М.П.