



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0217-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под № /

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

01 серпня 2023 до 31 липня 2027

Сертифікат

видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114

Продукція

Продукция / Production

Вентилятори димовидалення дахові серії ВКДВ-К2,
торговельної марки «ВЕНТС».
Клас вогнестійкості F₆₀₀ (120)

28.25.20

(код (и) УКТЗЕДУ/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 10.2;
ДБН В.2.3-15:2007 «Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» із
змінами №№ 1, 2, п. 8.33;
СЕН/TS 12101-11:2022 «Smoke and heat control systems - Part 11: Horizontal flow powered ventilation
systems for enclosed car parks» (Системи контролю диму та тепла. Частина 11. Системи
вентиляції з горизонтальним потоком для закритих автостоянок);
ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи противодимного захисту. Частина 3.
Вентилятори димовидалення» п. 4.4

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36, код ЄДРПОУ 30637114

Місце

виробництва
Место производства /
Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации /
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
Атестат про акредитацію НААУ № 10175,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А,
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О.Тихого, 103,
тел. (044) 457-69-23

Додаткова
інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно за ТУ У 28.2-30637114-020:2013 «Вентилятори
димовидалення дахові».
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката
відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /
On the grounds of

Протокол випробувань випробувань № 5/СВД-20 від 30.06.2020 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат
акредитації № 20365).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 157/23 від 26.07.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)