



10175
ДСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0216-23

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації под №/

Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с /

Term of validity is from

01 серпня 2023 до 31 липня 2027

Сертифікат

видано

Сертификат выдан /

Certificate is issued on

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, код ЄДРПОУ 30637114

Продукція

Продукция / Production

Вентилятори каналні прямокутні серії ВКПД для систем димо- та
тепловидалення і вентиляції торговельної марки «ВЕНТС».
Клас вогнестійкості F₄₀₀ (120)

28.25.20

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає
вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:

ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» із зміною № 1, п. 10.2;

ДСТУ EN 13501-4:2022 «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій.

Частина 4. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість компонентів систем

контролю диму (EN 13501-4:2016, IDT)»;

ДСТУ EN 12101-3:2017 (EN 12101-3:2015, IDT) «Системи противодимного захисту. Частина 3.

Вентилятори димовидалення» п. 4.4

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель /

Producer

ПрАТ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36, код ЄДРПОУ 30637114

Місце

виробництва

Место производства /

Place of production

08154, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат
видано органом
сертифікації

Сертификат выдан органом

сертификации /

Certificate is issued by the

certification body

Додаткова

інформація

Дополнительная

информация/Additional

information

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,

Атестат про акредитацію НААУ № 10175,

юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А,

пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. О.Тихого, 103,

тел. (044) 457-69-23

Продукція, що виробляється серійно за ТУ У 28.2-30637114-023:2015 «Вентилятори підпору та імпульсні».

Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією протягом терміну дії сертифіката відповідності згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі

На основании /

On the grounds of

Протокол випробувань № 7/СВД-20 від 10.11.2020 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).

Рішення ОС «ЦСМВ» № 156/23 від 26.07.2023 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации /

Director of the certification body



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)