

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
№ 12 від 25 серпня 2023 року

Об'єкт декларації

Назва обладнання: вентилятор каналний прямокутний димовидалення.

Тип / модель: ВКПД-250-2Е/0,37-500х300,

де ВКПД – назва серії: вентилятор каналний прямокутний димовидалення; 250 – типорозмір, мм; 2 – кількість полюсів двигуна; Е – кількість фаз: двофазний; 0,37 – потужність двигуна, кВт; 500х300 – розмір патрубку, мм.

Найменування або торговельна марка: ВЕНТС.

Номер партії чи серійний номер: продукція виготовляється серійно.

Виробник:

Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи» (ПрАТ «Вентиляційні системи») 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1

Найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника

Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи» (ПрАТ «Вентиляційні системи») (01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1) на заводі **Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи» (ПрАТ «Вентиляційні системи»)** (08150, Київська обл., м. Боярка, вул. Соборності, 36)

Технічні характеристики обладнання: 230 В, 50 Гц; 400 В.

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника.

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72).
- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 102, ст.3526).

Об'єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних стандартів, що були застосовані:

з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55014-1:2019, ДСТУ EN 55014-1:2019 /Зміна № 11:2020, ДСТУ EN 55014-2:2017, ДСТУ EN IEC 61000-3-2:2019, ДСТУ EN 61000-3-3:2017

з безпеки: ДСТУ EN 60335-2-80:2015, ДСТУ EN 60335-2-80:2015/Зміна №1:2015, ДСТУ EN 60335-2-80:2015/Зміна №2:2015, ДСТУ EN 60335-1:2017

Підписано від імені:

Приватне акціонерне товариство «Вентиляційні системи» (ПрАТ «Вентиляційні системи») 01030, м. Київ, вул. М. Коцюбинського, 1

Директор

(посада)

М.П. / Без печатки



(місце видачі, дата видачі)

(підпис)

В.О. Коломійченко

(ініціали та прізвище)