1O175
Сертифікація продукції

ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №
Зарегистрирован в реестре органа сертификации под №/
Registered at the Record of certification body under №
UA.1O175.CC.0010-25

Термін дії з
Срок действия с /
Term of validity is from
20 січня 2025 до 17 квітня 2027

Сертифікат видано
Сертификат выдан /
Certificate is issued on
ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

Продукція
Продукция / Production
Електровентилятори відцентрові побутові з протипожежною заслонкою (клапаном) торговельної марки «ВЕНТС» для вентиляційних повітроводів.
Серії: ВН, ВНВ.
Модель ВНВ…КП (клас вогнестійкості EI 90 (Ve i→o)),
Модель ВН…К (клас вогнестійкості EI 90 (Ve i→o)).
28.25.20-50.00
(код (н) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s))
(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/
Comply with the requirements
Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція та кондиціонування» п.7.11.1;
ДСТУ EN 13501-3:2016 (EN 13501-3:2005+A1:2009, IDT) «Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 3. Класифікація за результатами випробувань на вогнестійкість виробів та конструкцій, які використовують в інженерних системах будівель. Вогнестійкі повітроводи та протипожежні клапани»;
ДСТУ EN 15650:2019 (EN 15650:2010, IDT) «Вентиляція в будинках. Протипожежні заслонки» пп.5.2.2, 5.2.4.
(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник
Производитель/
Producer
ТОВ «ВЕНТИЛЯЦІЙНІ СИСТЕМИ»,
01054, м. Київ, вул. Коцюбинського Михайла (Шевченківський р-н), будинок 1,
код ЄДРПОУ 30637114

Місце виробництва
Место производства /
Place of production
08154, Київська обл, м. Боярка, вул. Соборності, 36

Сертифікат видано органом сертифікації
Сертификат выдан органом сертификации /
Certificate is issued by the certification body
ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
03067, м. Київ, вул. О. Тихого, 103, оф. 5;
тел. (044) 457-69-23, (096) 200-82-50

Додаткова інформація
Дополнительная информация/Additional information
Продукція, *що виробляється серійно* у відповідності до конструкторської документації ВНС-83.хх.000 СБ.
Схема 5. Сертифікація продукції, що випускається серійно (з оцінюванням (перевіркою) системи управління якістю).
Здійснюється нагляд за сертифікованою продукцією згідно з Сертифікаційною угодою

На підставі
На основании /
On the grounds of
Протокол випробувань №1/СПР-23 від 19.04.2023 ВЦ ТОВ «ТЕСТ» (атестат акредитації № 20365).
Рішення ОС «ЦСМВ» № 081/23/25 від 14.01.2025 про надання сертифікації

Заст. керівника органу з сертифікації
Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body
Валерій ПРИЙМАЧЕНКО
(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)

М.П./Stamp
Україна * м. Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю «ОРГАН СЕРТИФІКАЦІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ МАТЕРІАЛІВ ТА ВИРОБІВ» Ідентифікаційний код 36038552